云南省德宏州2017年1月重点排污企业污染源废气监测信息公开

行政区	企业名称	行业名称	监测点名称	执行标准名称	执行标准条件名称	监测日期	工况负荷（%）	流量（m^3/h）	烟气温度（℃）	含氧量(%)	监测项目名称	实测浓度（mg/m^3）	折算浓度（mg/m^3）	标准限值（mg/m^3）	排放单位	是否达标	超标倍数	备注
盈江县	云南德宏英茂糖业有限公司弄璋糖厂	制糖	1#水膜除尘器后	火电厂大气污染物排放标准	/燃煤锅炉/现有锅炉自2014年7月1日起执行限值/现有锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉	2017-1-12	100.0	125824.00			烟尘	11.7	12.2	30	mg/m3	是		
											林格曼黑度	1	1	1	级	是		
			2#水膜除尘器后		/燃煤锅炉/新建锅炉自2012年1月1日起执行限值/新建锅炉（全国大部分地区的）/普通锅炉			84475.00			烟尘	11.1	10.3	30	mg/m3	是		
											林格曼黑度	1	1	1	级	是		
陇川县	云南德宏英茂糖业有限公司景罕糖厂	制糖	二分厂1#35t水膜除尘器后	锅炉大气污染物排放标准	/10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	2017-1-10	92.5	66150.00			颗粒物	65.1	64.7	80	mg/m3	是		
						2017-1-9					林格曼黑度	1	1	1	级	是		
			二分厂2#35t水膜除尘器后			2017-1-11	99.7	60890.00			颗粒物	74.6	74.8	80	mg/m3	是		
						2017-1-9					林格曼黑度	1	1	1	级	是		
			二分厂75t水膜除尘器后	火电厂大气污染物排放标准	/燃煤锅炉/燃煤锅炉自2015年1月1日起执行标准（包含汞及其化合物）/现有锅炉/现有锅炉（全国大部分地区的）/特殊锅炉（采用W 型火焰炉膛的火力发电锅炉，现有循环流化床火力发电锅炉，以及2003 年12月31 日前建成投产或通过建设项目环境影响报告书审批的火力发电锅炉）	2017-1-10	92.5	94864.00			烟尘	26.7	25.7	30	mg/m3	是		
						2017-1-9					林格曼黑度	<1	<1	1	级	是		
			一分厂1#45t水膜除尘器后	锅炉大气污染物排放标准	/10t/h以上在用蒸汽锅炉和7MW以上在用热水锅炉-自2015年10月1日起执行的大气污染物排放限值/燃煤锅炉/除广西壮族自治区、重庆市、四川省和贵州省外地区的燃煤锅炉	2017-1-9	97.3	78222.00			颗粒物	72.6	72.4	80	mg/m3	是		
											林格曼黑度	1	1	1	级	是		
			一分厂2#45t水膜除尘器后					68278.00			颗粒物	69	66	80	mg/m3	是		
											林格曼黑度	1	1	1	级	是		